


# **HOCHWASSERDIENSTORDNUNG**

**vom 15. November 2008**



**für den**

**dezentralen Hochwasserdienst der**

**Gersprenz**

**(Gewässer II. Ordnung)**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

### **Hochwasserdienstordnung**

Anlage 1	Fließzeitplan
Anlage 2	Meldebuch für das Landratsamt Darmstadt-Dieburg
Anlage 3	Messwertangaben zu den Pegeln Groß-Bieberau und Harreshausen Maßnahmenkatalog

#### **1. Zweck:**

Die vorliegende dezentrale Hochwasserdienstordnung (DHWDO) umfasst ein Melde- und Warnsystem, das dem Zweck dient, durch entsprechende Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen die Bevölkerung und hochwassergefährdete Einrichtungen vor vermeidbaren Hochwasserschäden zu schützen.

#### **2. Umfang:**

Die Hochwasserdienstordnung gilt für die Gersprenz bis zur Landesgrenze in der Gemarkung Harreshausen.

#### **3. Zuständigkeit:**

Die Durchführung und Überwachung der DHWDO der Gersprenz obliegt dem Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

#### **4. Melde- und Warnsystem:**

Das Hochwassermelde- und Hochwasserwarnsystem ist auf drei Alarmstufen aufgebaut:

- Alarmstufe I = Beginn des Hochwasserdienstes;  
sie gilt als Vorwarnung bei steigenden Wasserständen.
- Alarmstufe II = Größeres Hochwasser;  
dieses Hochwasser stellt eine Gefahr für mehrere Gebiete dar.
- Alarmstufe III = Katastrophenhochwasser;  
diese Stufe entspricht einem Hochwasser, das nur in großen Zeitabständen zu erwarten ist bzw. bisher noch nicht aufgetreten oder bekannt ist. Dieses Hochwasser bildet eine besonders große Gefahr, die entsprechende umfangreiche und sorgfältig geplante Schutzmaßnahmen erfordert.

Der Hochwasseralarm wird ausgelöst durch das Messwertansagegerät am Pegel Groß-Bieberau. Die Hochwasserangaben werden der Leitstelle in Dieburg, Telefon: 06071/19222, gemeldet.

Während der allgemeinen Dienststunden unterrichtet die Leitstelle die Wasserbehörde beim Landkreis Darmstadt-Dieburg, die dann den Alarmplan ausführt.

Außerhalb dieser Zeiten wird der Alarmplan durch die Leitstelle nach Anlage 2 erfüllt.

Die Behördenleitung und der für die Wasserbehörde zuständige Beigeordnete werden außerhalb der Dienstzeit durch die untere Katastrophenschutzbehörde unterrichtet, sofern ein Ereignis von besonderer Bedeutung eingetreten ist, das Maßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) erforderlich macht.

#### **5. Schlussbestimmung**

**5.1** Diese Dienstordnung tritt mit Wirkung vom **01. Dezember 2008** in Kraft.

Darmstadt, den 15. November 2008

Der Kreis Ausschuss des Landkreises  
Darmstadt-Dieburg

Christel Fleischmann  
Kreisbeigeordneter

# Anlage 1

## Fließzeitenplan

Lfd. Nr.	Ortsbezeichnung	Niederschlagsgebiet FN km <sup>2</sup>	Zwischenlauflänge km	Gesamtlauflänge km	errechnete Zwischenlaufzeit Std. Min.	errechnete Gesamtlaufzeit Std. Min.	Bemerkungen
1	L-Pegel Reichelsheim (Frohnhofen)	27,7	-	51,5	- - - -	- - - -	
2	Bockenrod		0,6	50,9	- 12 - 12	- 12 - 12	
3	Beerfurth		1,1	49,8	- 23 - 35	- 23 - 35	
4	Gersprenz		1,8	48,0	- 38 1 13	- 38 1 13	
5	Ortslage Fränkisch-Crumbach		1,5	46,5	- 31 1 44	- 31 1 44	
6	L-Pegel Fränkisch-Crumbach (Brücke K 75)	70,3	0,7	45,8	- 17 2 01	- 17 2 01	
7	Nieder-Kainsbach		0,5	45,3	- 12 2 13	- 12 2 13	
8	Brensbach		2,3	43,0	- 55 3 08	- 55 3 08	

9	Wersau		1,0	42,0	- 24 3 32	
10	Groß-Bieberau		4,0	38,0	1 35 5 07	
11	Ss-Pegel Groß-Bieberau	153	0,6	37,4	- 14 5 21	
12	Ueberau		2,4	35,0	- 57 6 18	
13	Reinheim		-	35,0	- - 6 18	
14	Habitzheim		3,0	32,0	1 11 7 29	
15	L-Pegel Habitzheim (Straßenbrücke Tannen- mühle)	175	0,6	31,4	- 14 7 43	
16	Klein-Zimmern		1,9	29,5	- 45 8 28	
17	Groß-Zimmern		1,0	28,5	- 24 8 52	
20	L-Pegel Münster Straßenbrücke B 45	258	0,9	21,1	- 19 11 45	

21	Hergershausen		3,8	17,3	1 19 13 04	
22	Babenhausen		4,3	13,0	1 30 14 34	
23	Harreshausen		2,5	10,5	- 52 15 26	
24	Ss-Pegel Harreshausen	480	0,2	10,3	- 04 15 30	

**Anlage 3****Messwertangaben des Pegels Groß-Bieberau (Tel.: 06162/1763)**

<b>Alarmstufe I</b>	<b>280 cm</b>
<b>Alarmstufe II</b>	<b>330 cm</b>
<b>Alarmstufe III</b>	<b>380 cm</b>

**Messwertangaben des Pegels Harreshausen (Tel.: 06073/2451)**

<b>Alarmstufe I</b>	<b>180 cm</b>
<b>Alarmstufe II</b>	<b>220 cm</b>
<b>Alarmstufe III</b>	<b>250 cm</b>

**Maßnahmenkatalog:**

Bei auftretendem Hochwasser ist besonders zu beachten:

1. Entfernung der Abflusshindernisse, wie Eis, Bäume, Unrat u.s.w.
2. Kontrolle der Brücken und Durchlässe
3. Wehrverschlüsse gängig halten, damit sie rechtzeitig gezogen werden können